

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» января 2024 г., 26240061000209237007

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» февраля 2024 г., № 2401/726-26/9/ПВПР

(дата составления предписания)

край Ставропольский, г Кисловодск, ул Кирова, Дом 15, 88793724839, e-mail: kislodovsk77@26.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 06 » февраля 2024 г., учетный номер 26240061000209237007.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Дознаватель ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор города Кисловодска Ставропольского края по пожарному надзору) Скуматов Николай Николаевич, e-mail: kislodovsk77@26.mchs.gov.ru, телефон: +78793724839

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Ставропольский, г Кисловодск, пер Зеркальный, Дом 10

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 "СОЛНЫШКО", адрес юридического лица: 357748, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,
КИСЛОВОДСК, ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 10**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Информация о работах, проводимых, со средствами обеспечения пожарной безопасности по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности вносится не в полном объеме в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППП в РФ);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

2. Наружная открытая пожарная лестница не соответствует нормам (ст. 6 ФЗ № 123«Технический регламент», п. 5.2.15 СП 1.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом

Срок устранения нарушения:

01.08.2024

3. Светильники помещения кладовой и подвального этажа не оборудованы колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пп. «в» п. 35 ППР в РФ)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
4. Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для напольных покрытий на путях эвакуации (п. 25 ППР в РФ; п.6 ст. 134, таб. 28 ФЗ № 123 «Технический регламент»);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
5. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (отсутствует противопожарные двери в помещении кладовой, прачечной) (ст. 4, ч. 1, 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ, 7.1 СНиП 21-01-97*)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом
Срок устранения нарушения:
01.08.2024
6. Допущено хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов в подвальном этаже (пп. «б» п. 16 ППР в РФ);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 16, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Дознаватель ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор города Кисловодска Ставропольского края по пожарному надзору) Скуматов Николай Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Дознаватель ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (государственный инспектор города Кисловодска Ставропольского края по пожарному надзору) Скуматов Николай Николаевич, e-mail: kislovodsk77@26.mchs.gov.ru, телефон: +78793724839

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «06» 02 2024 г.