



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru;
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislodovsk77@26.mchs.gov.ru ru, тел, факс 8(87937) 2-48-39
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-007-2022/0068пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

«15» ноября 2022 г.

г. Кисловодск

Вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко" ОГРН 1092628000981 ИНН 2628053939; 357748, Ставропольский край, Кисловодск, Зеркальный пер., д.10.
Во исполнение решения от «31» октября 2022 г., № 26-007-2022/0068рс главного государственного инспектора г. Кисловодска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кисловодску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, подполковника внутренней службы Капустян Павла Викторовича в период с «11» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин. по «11» ноября 2022 г., 12 час. 00 мин., с «15» ноября 2022 г., 14 час. 00 мин. по «15» ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.; инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кисловодску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, ст. лейтенантом внутренней службы Мушкиным Иваном Евгеньевич.
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие – выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» Фадеева Елена Николаевна.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Литер «В»				
1.	Разработать проект на автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией	п. 54 ППР в РФ, ст. 4, п. 1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ;	01.08.2023	

	(СОУЭ).			
2.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. «б» г. 17 ППР в РФ;	01.08.2023	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ;	01.08.2023	
4.	Наружные открытые пожарные лестницы выполнить в соответствии с нормами.	ст. 4-6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.2.15. СП 1.13130.2009;		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ

Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко»

Фадеева Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

ст. лейтенант внутренней службы Мушкин И.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru;
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislodovsk77@26.mchs.gov.ru, тел. факс 8(87937) 2-99-40
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80

по делу об административном правонарушении

«21» ноября 2022 года

г. Кисловодск

Главный государственный инспектор г. Кисловодска по пожарному надзору,
подполковник внутренней службы Капустян Павел Викторович, рассмотрев протокол(а)
об административном правонарушении в отношении юридического лица

(постановление прокурора о возбуждении административного дела)

№ 80 от «15» ноября 2022 года и материалы на:

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко".
2. Юридический адрес, тел. (факс): 357748, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10.
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства: инспекция ФНС по г. Кисловодску Ставропольского края, № 1092628000981 от 04.09.2009 года.
4. В присутствии законного представителя юридического лица: заведующей Фадеева Е.Н.
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица, иного его представителя: Приказ № 189-К от 24.08.2009 г.
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица, иного его представителя: паспорт 0710 № 464974 выдан: Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Кисловодске от 15.11.2019 г.
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.

УСТАНОВИЛ:

«15» ноября 2022 года в 15 часов 00 минут на территории и в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко", место расположения: 357736, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10, нарушены обязательные требования действующего законодательства РФ в области пожарной безопасности, а именно:

- 1) На автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), отсутствует исполнительная документация (рабочий проект на установку системы противопожарной защиты); Основание: п. 54 ППР в РФ, ст. 4, п. 1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ;
- 2) Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; Основание: пп. «б» п. 17 ППР в РФ;
- 3) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание; п. 54 ППР в РФ;

- 4) Наружные открытые пожарные лестницы не соответствуют нормам: Основание; ст. 4-6 Федерального закон от 22.07.2008 N.123-ФЗ, п. 5.2.15. СП 1.13130.2009;

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности».

Законный представитель юридического лица: Заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» Фадеева Елена Николаевна ознакомлена с содержанием рассматриваемого протокола, ей была вручена копия протокола № 80 от «15» ноября 2022г. по ч. 1 ст. 20.4 КРФоАП за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении заявления, отводы и ходатайство от законного представителя юридического лица: Заведующей МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко» Фадеевой Елены Николаевны не поступали.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1; 2 п. 3 ст. 23.34; п. 1 ч. 1. ст. 29.9; ч. 1, 3, 5. ст. 29.10 КРФоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» при назначении наказания за совершенное административное правонарушение, учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства смягчающие административную ответственность законного представителя юридического лица МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко», раскаяние в содеянном административном правонарушении, о чем свидетельствует полное признание своей вины, что в силу п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КРФоАП относится к обстоятельствам смягчающим административную ответственность. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность законного представителя юридического лица МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 «Солнышко», предусмотренных ст. 4.3 КРФоАП не имеется.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко", юридический адрес: 357748, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде предупреждения.
2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3 КРФоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии главному государственному инспектору Ставропольского края по пожарному надзору, г. Ставрополь, ул. 8 марта, 164- в городской суд г. Кисловодск, пр. Ленина, 22.

Должностное лицо, вынесшее постановление

П.В. Капустян/

Право обжалования постановления в порядке ст. ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С содержанием постановления ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

«21» ноября 2022 года

Фадеева Е.Н. /

Копия постановления направлена _____

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N 80 от «21» ноября 2022 года в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «___» _____ 20__ г. вступило в законную силу. исполнено «___» _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru;
тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislododsk77@26.mchs.gov.ru, тел. факс 8(87937) 2-48-39
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«15» ноября 2022г., 15 час. 00 мин. № 26-007-2022/0068ак
(дата и время составления акта)

г. Кисловодск
(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «31» октября 2022 г., 26-007-2022/0068рс главного государственного инспектора г. Кисловодска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кисловодску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, подполковника внутренней службы Капустян Павла Викторовича (КНМ 26220061000200702018)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, (осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности) реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором г. Кисловодска по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Кисловодску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, старшим лейтенантом внутренней службы Мушкиным Иваном Евгеньевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и помещений детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 357748, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко" ОГРН 1092628000981 ИНН 2628053939; 357748, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «11» ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

с «15» ноября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по «15» ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____
с «__» _____ 20__ г., ____ час. ____ мин. по «__» _____ 20__ г., ____ час. ____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня / 3 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, истребование документов, инструментальное обследование,

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки с «11» ноября 2022 г., 10 час. 00 мин по «15» ноября 2022 г., 15 час. 00 мин по месту: 357748, Ставропольский край, город Кисловодск, Зеркальный пер., д.10;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: предоставление необходимых документов указано в решении от «31» октября 2021 г., № 26-007-2022/0068pc

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Рабочий (е) проект (ы) здания (ий) (на объект) (копию поэтажных планов, экспликации к ним).
2. Распорядительный документ о назначении руководителя на должность (для юридических лиц).
3. Распорядительный документ о назначении ответственного (ых) лица за пожарную безопасность.
4. Удостоверение (я) руководителя, ответственного (ых) за пожарную безопасность по прохождению пожарно – технического минимума.
5. Рабочий (е) проект(ы) на установку систем противопожарной защиты.
6. Акт приема в эксплуатацию систем противопожарной защиты.
7. Договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты.
8. Копию лицензии подрядной организации, которая выполняла установку систем противопожарной защиты и работы по ремонту, техническому обслуживанию.
9. Акт приемки выполненных огнезащитных работ (если имеется).
10. Акт оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (если имеется).
11. Акт испытания наружных пожарных лестниц и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (если имеется).
12. Акт испытания внутреннего/наружного противопожарного водоснабжения (сколько пожарных кранов (водоемов/гидрантов) /состояние) (если имеется).
13. Копию инструкций о мерах пожарной безопасности; программа проведения инструктажа по пожарной безопасности.
14. Предъявить журналы.
 - учета проведения противопожарного инструктажа.
 - эксплуатации систем противопожарной защиты.
15. Перечень объектов, расположенных на территории города Кисловодска.
16. Акт об отработке планов эвакуации (если имеется).
17. Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (если имеется).
18. Расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон по ПУЭ производственных и складских помещений, зданий (если имеются).
20. Декларация пожарной безопасности (при наличии).
11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), отсутствует исполнительная документация (рабочий проект на установку системы противопожарной защиты); Основание: п. 54 ППР в РФ, ст. 4, п. 1 ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ;

Не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание; п. 54 ППР в РФ;
4. Наружные открытые пожарные лестницы не соответствуют нормам: Основание; ст. 4-6 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.2.15. СП 1.13130.2009;

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: предписание № 26-007-2022/0089пп/1 от 15.11.2022 г. (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



Инспектор ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
ст. лейтенант внутренней службы Мушкин И.Е.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки подготовил: инспектор ОНД и ПР по г. Кисловодску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Мушкин Иван Евгеньевич
тел.: 2-48-39; 8-928-181-96-99 E-mail: kislovodsk77@26.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен:

« 15 » 11 2022 г. час. 00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт выездной проверки отправлен:

« 20 » 11 2022 г. час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале