

«01» августа 2023 год учетный номер 50230061000207095819



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Сергиев

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Новокуркинское шоссе, вл. 34, г. Химки, Московская область, 141501
тел.: (498) 505-41-68, факс: (498) 505-41-78
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ул. Центральная д. 2, г. Сергиев Посад, Московская обл., 141305 тел./факс: 8 926-961-24-88,
sergiev-p_ond@mail.50.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 50230061000207095819**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Хотьковская Средняя
общеобразовательная школа № 5" ИНН 5042068793, юридический адрес: 141371, Московская
область, г. Хотьково, ул. Майолик, д.5

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

В соответствии с ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», п.11(4)
Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля" государственным инспектором Сергиево-Посадского г.о. по пожарному
надзору Мартьяновой О.А. 11 августа 2023 года в 16:00 проведен профилактический
визит в форме осмотра, истребования документов, инструментального обследования и
профилактической беседы на объекте защиты

МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа № 5" по адресу: 141351, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Жучки, д.10-а в период с «11» августа 2023 г. по «11» августа 2023 года.

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Мартяновой Ольгой Анатольевной;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в рамках п.11(4) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(профилактическое мероприятие мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа № 5" 141351, Московская область, город Сергиев Посад, деревня Жучки, д.10-а Юрченко Сергей Андреевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	
1.	инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно правовыми документами по пожарной безопасности	(п.2, п.392, раздел XVIII Правила противопожарного режима)	06.05.2024	
2.	не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы	(п.12 Правила противопожарного режима)	06.05.2024	

	ТРОПБ			
3.	ширина проезда для пожарной техники предусмотрена менее 3,5 м (фактическая ширина 2,5)	п. 8.6 СП.4 13130.2013	06.05.2024	
4.	подъезд для пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013);	(п.8.1.1, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ст.90 Ф3-123);	06.05.2024	
5.	помещение прачечной не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	п.4.4 СП 486.1311500.2020; Ф3-123, ст. 4 ст. 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.05.2024	
6.	ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м, а именно 0,8 м	(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;	06.05.2024	
7.	в разработанной для объекта защиты декларации пожарной безопасности указаны недостоверные сведения, а именно: наименование объекта защиты.	(ст.64 Ф3-123; Приказ от 16.03.202 № 171)	06.05.2024	
8.	Информация, содержащаяся в разработанных и размещённых на каждом этаже здания планах эвакуации людей, не соответствует фактической планировке этажей здания.	ГОСТ Р 3 4 4 2 8 - 2 0 1 8 ; ст. 4, ч.2 ст .84 Ф3-123)	06.05.2024	
9.	не проведена очистка вентиляционных камер	(п.43 Правила противопожарного режима)	06.05.2024	
10.	ширина эвакуационных выходов из здания детского сада менее 1.2 м (фактическая 0,8 м)	(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;ст 53 Ф3-123	06.05.2024	
11.	запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п.26, Правила противопожарного режима)	06.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа № 5"

Романова Лидия Васильевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела НД и ПР по Сергиево-
Посадскому городскому округу УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области
старший лейтенант внутренней службы
Мартянова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)