

«07» ноября 2023 год учетный номер 50230061000208365172



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Новокуркинское шоссе, вл. 34, г. Химки, Московская область, 141501
тел.: (498) 505-41-68, факс: (498) 505-41-78
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ул. Центральная д. 2, г. Сергиев Посад, Московская обл., 141305 тел./факс: 8 926-961-24-88,
sergiev-p_ond@mail.50.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 50230061000208365172**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Хотьковская Средняя
общеобразовательная школа № 5" ИНН 5042068793, юридический адрес: 141371, Московская
область, г. Хотьково, ул. Майолик, д.5

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

В соответствии с ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», п.11(4)
Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля" государственным инспектором Сергиево-Посадского г.о. по пожарному
надзору Мартыановой О.А. 15 ноября 2023 года в 16:00 проведен профилактический
визит в форме осмотра, истребования документов, инструментального обследования и
профилактической беседы на объекте защиты

МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа № 5" по адресу:
141371, Московская область, город Хотьково, ул. Калинина, д.4 в период с «15»
ноября 2023 г. по «15» ноября 2023 года.

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Мартыановой Ольгой Анатольевной;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в рамках п.11(4) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

(профилактическое мероприятие мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа № 5" 141351, Московская область, город Хотьково, ул. Калинина, д.4 Романова Лидия Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	06.09.2024	
2.	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Система дымоудаления).	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	06.09.2024	
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние противодымной вентиляции цокольного и первого этажа.	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	06.09.2024	
4.	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала менее 1,2 м, а именно	(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;	06.09.2024	

	0,8 м			
5.	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 1,2 м, а именно 0,8 м	(п. 4.2.19) СП 1.13130.2020;	06.09.2024	
6.	В разработанной для объекта защиты декларации пожарной безопасности указаны недостоверные сведения, а именно: наименование объекта защиты.	(ст.64 ФЗ-123; Приказ от 16.03.202 № 171)	06.09.2024	
7.	Не проведена очистка вентиляционных камер	(п.43 Правила противопожарного режима)	06.09.2024	
8.	При использовании двупольных дверей ширина выходов предусмотрена менее требуемого 1,2 м	(4.2.24 СП 1. 13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123	06.09.2024	
9.	в помещениях (подвал, бойлерная) доступна эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	(п. 35 «в» Правила противопожарного режима)	06.09.2024	
10.	Коридор цокольного этажа длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых превышает 60 м.	(ст.4, ст.6, 123-ФЗ, п.4.3.7 СП 1.13130.2009).	06.09.2024	
11.	Допускается расположение настенных звуковых и речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	(ст. 4 №123-ФЗ, п.4.4 СП 3.13130.2009);	06.09.2024	
12.	Расстояние от стены до датчиков автоматической пожарной сигнализации в здании менее требуемого (тренажерная).	СП 484.1311500.2020; п.13.3.6, СП 5.13130.2009 п.54 Правила противопожарного режима Российской Федерации; ст.4, ст.6, ФЗ-123); (п.13.3.6, СП 5.13130.2009; п.54 ПП 1479; ст.4, ст.6, ФЗ-123);	06.09.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Хотьковская Средняя общеобразовательная школа №5"

Романова Лидия Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Старший инспектор отдела НД и ПР по Сергиево-

Посадскому городскому округу УНД и ПР

ГУ МЧС России по Московской области

старший лейтенант внутренней службы

Мартьянова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)