

Зарегистрирована
Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому
району ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование органа Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий)

« 12 » марта 2018г.

Регистрационный N 46215501-70-01016

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №20» (сокращённо – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№20»

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, от-
чество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назна-
чение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фир-
менное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1035008353390
Идентификационный номер налогоплательщика 5042068585

Место нахождения объекта защиты
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.4.
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 141305,
Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4, тел. 8(496)551-60-66, электрон-
ный адрес: gsuo@rambler.ru

№ п/п	Наименование раздела
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты. Не проводилась (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. В связи с тем, что здание школы находится на отдельно расположенной обособленной территории в удаленности от окружающих строений частной и муниципальной собственности возможный ущерб третьим лицам в результате возникновения пожара сводится к нулю. (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты. 1. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».(редакция от 30.12.2017г.) 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (с изменениями на 29.07.2017г.) 4. Постановление Правительства РФ от 20.09.2016г. №947 «О внесении изменений в правила Противопожарного режима в РФ». 5. Постановление правительства РФ от 18.08.2016г. №807 6. Постановление Правительства РФ от 20.09.2016г. №947 7. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (с изм. утв. приказом МЧС России от 09.12.2010г. №639). 8. Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 9. Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 10. Свод правил СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». (изм. утв. приказом МЧС России от 22.05.2011г. №266.) 11. Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 12. Свод правил СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». 13. Свод правил СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». 14. Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». (изм. утв. приказом МЧС России от 09.12.2010г. №640). 15. Свод правил СП 9.13130.2009 «Огнетушители, требования к эксплуатации». В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов на объекте должны выполняться следующие требования: 1. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:

п. 2. Заведующим МБДОУ «Детский сад №20» (далее ДОУ) утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в здании ДОУ и прилегающей территории.

п.3. Со всеми вновь принимаемыми на работу лицами проводится вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте, с остальными сотрудниками проводится не реже одного раза в 6 месяцев повторный противопожарный инструктаж, а также целевой противопожарный инструктаж при выполнении разовых работ или проведении разовых массовых мероприятий с записью в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

п. 4. Имеется приказ заведующего ДОУ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность здания и отдельных помещений.

п. 6. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность данного помещения и номера телефона для вызова пожарной охраны.

п. 7. Разработаны и вывешены на каждом этаже планы эвакуации людей на случай возникновения пожара, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

п. 12. Заведующим ДОУ утверждена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие объектовые тренировки по эвакуации обучающихся и работников с составлением соответствующих документов.

п. 14. Согласно утвержденной заведующим ДОУ инструкции о мерах пожарной безопасности курение в здании сада и прилегающей к нему территории запрещено, что обеспечивает выполнение на объекте требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

п. 21. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом, состояние огнезащитной обработки проверяется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки. Проверка состояния огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

п. 23. Согласно утвержденной заведующим ДОУ инструкции о мерах пожарной безопасности запрещается:

а) хранить и применять на чердаке, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердак, другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

п. 24. Заведующий ДОУ обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии организует не реже 1 раза в 5 лет их эксплуатационное испытание.

п. 30. Согласно утвержденной заведующим ДОУ инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (праздников, утренников) обеспечивается:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц в музыкальном (спортивном) зале.

п. 32. Согласно утвержденной заведующим ДОУ инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

п. 33. На путях эвакуации, лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов вывешены соответствующие знаки пожарной безопасности с указанием направления эвакуации.

п. 35. Двери всех эвакуационных выходов оборудованы изнутри легко открывающимися запорами.

п. 36. Эвакуационные пути и выходы свободны, не загромождены материалами, оборудованием, мебелью и другими предметами.

п. 42. Согласно утвержденной заведующим ДОУ инструкции о мерах пожарной безопасности запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

п. 43. Состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы исправное.

п. 61, 63. В ДОУ обеспечено исправное состояние системы оповещения лю-

дей о пожаре, средств пожарной сигнализации и организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта проверки, которые проходят техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт в установленные сроки.

п. 64., 65. На посту охраны, имеются инструкции о порядке действий охранника и работников ДОУ при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта. Пост охраны обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

п. 66. Для передачи сигнала тревоги используется система звукового и речевого оповещения.

п. 70. Здание ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с утвержденными расчетами (17 шт.), которые проходят проверку, техническое освидетельствование и перезарядку в лицензированной организации в установленные их паспортами сроки. Огнетушителей с просроченным сроком эксплуатации нет.

п. 71. Разработана и утверждена инструкция о действиях в случае возникновения пожара.

п. 77. Территория детского сада своевременно очищается от отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

п. 104. В саду организовано проведение с обучающимися бесед по изучению правил пожарной безопасности.

2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»:

Глава II, III: Работники детского сада проходят противопожарный инструктаж и изучение требований пожарно-технического минимума.

Глава IV: Проверка знаний правил пожарной безопасности проводится по разработанным и утвержденным программам с отметкой в журнале учёта.
(Протокол №1 от «01» сентября 2017г. Приказ №38 от 11.08.2017г.)

3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014, с изменениями на 29.07.2017г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

ст. 32. Здание имеет класс функциональной пожарной опасности Ф1.1 степени.

ст. 60. Тип установленных ручных огнетушителей соответствует виду горючего материала.

ст. 67, п.6. На прилегающей территории предусмотрены проезды и подъезды для пожарной техники к зданию со всех сторон, шириной не менее 6 м.

ст. 89, п. 5.5. Для организации эвакуационных выходов, ворота для автотранспорта оборудованы распашными дверями (калитками).

таблица 11: Противопожарное расстояние до ближайшего здания более 15-ти метров.

таблица 28: Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации принят не более:

КМ2 – стены и потолки лестничных клеток-водоэмульсионная краска по оштукатуренной поверхности.

КМ2 – стены и потолки общих коридоров, покрытие полов лестничных клеток. Стены окрашены водоэмульсионной краской. Лестничные марши и площадки железобетонные.

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути

И ВЫХОДЫ»:

п. 8.1.11. Каждый этаж двухэтажного здания имеет не менее 2-х эвакуационных выходов.

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»:

п. 3.3. Здание оборудовано системой оповещения 2-го типа, таблица 2, п. 1 включаемой в автоматическом режиме по сигналу пожарной сигнализации.

п. 4.2. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звукового давления на 15 дБА выше уровня постоянного шума в помещениях.

п. 5.1. Над эвакуационными выходами установлены световые таблы «Выход» включающиеся одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»:

п. 4.2: Питание систем оповещения, пожарной сигнализации, выполнено по 1-й категории надёжности электроснабжения.

СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»:

п. 9.11: . За забором ДООУ, с северной стороны (Карьерный тупик), имеется колодец с гидрантом. Расстояние от любой части здания до ближайшего гидранта не превышает 200 м.

СП 9.13130.2009 «Огнетушители»:

п. 4.1.32. На объекте назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

п. п. 4.3, 4.5. Выполняется техническое обслуживание огнетушителей с записью в паспорте, на корпусе огнетушителя и в журнале.

СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»:

п. 4.1. Внутреннего противопожарного водопровода в здании нет.

(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №20»

Сазонова О. С.

«12» марта 2018 г.





МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности по
Сергиево-Посадскому району**

ул. Центральная д.2, г. Сергиев Посад, 141300
тел./факс 8(496)548-71-71

Заведующему МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №20»

О.С. Сазоновой

15.03.2018 № 103/А-10-32-15
На № _____ от _____

по вопросу рассмотрения
деклараций пожарной безопасности

Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району Главного управления МЧС России по Московской области сообщает, что декларация пожарной безопасности, составленная в отношении объекта защиты – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20», расположенного по адресу: 141305, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 4, зарегистрирована в перечне деклараций пожарной безопасности с присвоением регистрационного номера № 46 215 501-ТО- 01016 от 12.03.2018г.

Вместе с тем ОНД по Сергиево-Посадскому району сообщает, что в случае изменения сведений, содержащихся в зарегистрированной декларации пожарной безопасности, или в случае изменения требований пожарной безопасности данная декларация уточняется или разрабатывается вновь. Декларация уточняется путем внесения в неё изменений, которые прилагаются к декларации. Разработанная вновь или уточненная декларация пожарной безопасности направляется в ОНД по Сергиево-Посадскому району для повторной регистрации.

Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: декларация пожарной безопасности № 46 215 501- ТО - 01016 от 12.03.2018г. только в адрес.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по Сергиево-Посадскому району
майор внутренней службы



А.М. Беляев