



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, e-mail: mchs-vrn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Левобережному району

394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 124, тел.: +7 (473) 226-76-22, e-mail: gpn-4@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

по делу об административном правонарушении

«27» февраля 2025 г. 10 час. 00 мин.

(дата рассмотрения дела)

г. Воронеж, ул. Ростовская, 41, каб. 27

(место рассмотрения дела)

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левобережному району Волокитина Алина Евгеньевна, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41, каб. 27.

(должность, специальное звание, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

В соответствии с "Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее по тексту – КоАП РФ), с участием лица, привлекаемого к административной ответственности, Боева И.О., помощника прокурора Левобережного района Горбарчук О.Н., рассмотрев постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенное 10.02.2025 и.о. заместителя прокурора Левобережного района г. Воронежа младшим советником Бронниковой М.А, и материалы дела в отношении должностного лица – заместителя директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боева Ивана Олеговича,

УСТАНОВИЛ:

1. Фамилия, имя, отчество: Боев Иван Олегович
2. Дата и место рождения: 01.09.1995г.р.; г. Воронеж
3. Адрес места регистрации: г. Воронеж, ул. Майская, д.27, кв. 25
4. Адрес места фактического проживания: г. Воронеж, ул. Майская, д.27, кв. 25
5. Место работы: МБУ ДО «Детская школа искусств №10»
6. Занимаемая должность: Заместитель директора по хозяйственной части
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 2015 № 903866 выдан отделом УФМС России по Воронежской области в Левобережно районе 09.10.2015, код подразделения 360-003
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: со слов, не привлекался

В ходе проверки 10.02.2025, в МБУ ДО «Детская школа искусств №9», расположенного по адресам: г. Воронеж, ул. Менделеева, 5, ул. Звездная, 7, ул. Лызлова, 12, прокуратурой Левобережного района г. Воронежа во исполнения решения и.о. заместителя прокурора Левобережного района г. Воронежа младшего советника юстиции Бронниковой М.А. с привлечением специалиста – старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левобережному району Путилина А.А., была проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой было установлено, что заместителем директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боевым И.О., был допущен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

(указывается дата, адрес, место совершения нарушения)

Нарушил: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ,

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 5		
1	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока их службы до их замены в установленном порядке	ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании объекта защиты находится в неисправном состоянии.	п. 54. Постановление от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
3	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны помещений (пожарных отсеков) складского назначения обозначением их категории и классов зон, на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
г. Воронеж, ул. Лызлова, д. 12		
1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании объекта защиты находится в неисправном состоянии.	п. 54. Постановление от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4	Система пожарной сигнализации здания не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

	оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	
	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока их службы до их замены в установленном порядке	Ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»
г. Воронеж, ул. Звездная, д. 7		
1	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании объекта защиты находится в неисправном состоянии.	п. 54. Постановление от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты
2	Система пожарной сигнализации здания не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
3	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока их службы до их замены в установленном порядке	ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

(указывается существо нарушения или невыполнения)

В ходе рассмотрения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенного 10.02.2025 и.о. заместителя прокурора Левобережного района г. Воронежа младшим советником юстиции Бронниковой М.А. и материалов дела, заместитель

директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боев И.О., вину в совершении административного правонарушения полностью признал.

Обстоятельства совершения правонарушения подтверждаются: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенным 10.02.2025 и.о. заместителем прокурора Левобережного района г. Воронежа младшим советником юстиции Бронниковой М.А.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением закона.

В силу ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Вина должностного лица - заместителя директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боева И.О. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ полностью подтверждается имеющимися в деле доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения дела. Данные доказательства являются достоверными, допустимыми, полученными надлежащим образом и достаточными для принятия окончательного решения по делу.

При назначении вида и размера наказания следует принять во внимание характер и обстоятельства впервые совершенного заместителем директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боевым И.О. административного правонарушения, его личность и имущественное положение, а также признание им своей вины, что относится к обстоятельствам, смягчающим его административную ответственность. Обстоятельств, отягчающих его административную ответственность, не установлено.

В связи с вышеизложенным, считаю необходимым назначить заместителю директора по хозяйственной части МБУ ДО «Детская школа искусств №10» Боеву И.О. наказание в виде предупреждения, в размере санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, считая, что именно такое наказание станет предупреждающим фактором о недопустимости совершения подобных нарушений впредь, как самим правонарушителем, так и другими лицами, в результате чего будут достигнуты и реализованы цели и принципы административного наказания: справедливость, неотвратимость, целесообразность и законность.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 3.4; 4.1.1; 23.34; 20.4; 29.9 ч.1; 29.10; 32.1 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Боев Иван Олегович
(Ф.И.О)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение)

Объявить Боеву Ивану Олеговичу
(Ф.И.О)

что настоящее постановление в соответствии со статьями 30.1; 30.2; 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано: главному государственному инспектору Левобережного района города Воронежа по пожарному надзору; в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области, либо в Левобережный районный суд г. Воронежа в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить Боеву Ивану Олеговичу
(Ф.И.О)

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. а также положения ст. 32.2 КоАП РФ «Исполнение постановления о наложении административного штрафа», предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней, со срока, указанного выше, должностным лицом, вынесшим постановление, будут направлены соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет принято решение о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом». Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. Если при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания невозможно в установленные сроки, должностное лицо, вынесшее постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца, рассрочить – до трех месяцев в соответствии со ст.31.5 КоАП РФ «Об отсрочке и рассрочке исполнения постановления о назначении административного наказания».

права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе не свидетельствовать против себя, своего супруга (супруги) и близких родственников.


(подпись)

Должностное лицо, вынесшее постановление


(подпись)

Волокитина А.Е.
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил: «27» февраля 2025 г.


(подпись)

Боев И.О.
(Ф.И.О.)

Копию настоящего постановления направлена: _____

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу: «_____» _____ 2025г.

заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от «_____» _____ 2025г. Исполнено: «_____» _____ 20__г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «_____» _____ 20__г.

Исх. № _____