



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА
Г. ВОРОНЕЖА

ул. Урицкого, д. 124, г. Воронеж, 394026
Тел./факс (473) 246-60-81

И.о.директора МБУДО ДШИ № 12

Астафурову А.В.

ул. Дмитрия Горина, 2 д., г. Воронеж,
394075

07.02.2023 № 2-2-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
охраны жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних МБУДО ДШИ № 12.

Так, статьями 38 и 41 Конституции Российской Федерации закреплено, что детство находится под защитой государства, и что каждый имеет право на охрану здоровья.

Пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что целями государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Пунктом 2 ст. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон «Об образовании») предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Прокуратура Коминтерновского района г.
Воронежа Воронежской области
№

В ходе проведенной проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- на момент проверки отсутствовали программы противопожарных инструктажей, разработанные в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, приложение № 1;

- руководителем и ответственным лицом за пожарную безопасность не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (на момент проверки не предоставлен подтверждающий документ о прохождении обучения), п. 7 приложения № 1 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806.

г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д. 2 Д:

- на момент проверки отсутствовала техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре), п. 54 ППР в РФ;

- не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в установленном порядке, п. 54 ППР в РФ;

- не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей, подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики (выбор вида исполнения кабелей и проводов, а также способ прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасности) (отсутствуют сертификаты на провода и кабели, а также техническая документация), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18, 5.19 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ;

- допущено размещение рекламного элемента на фасаде здания с неизвестными показателями пожарной опасности (на момент проверки не предоставлены документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности материалов), п. 33 ППР в РФ;

- дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (из зала хореографии кабинет № 19), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 27 ППР в РФ;

- ширина эвакуационного пути при дверях, открывающихся из помещений в коридор, не соответствует нормативным требованиям (в месте расположения

учительской), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (в месте расположения учительской по факту 1,91 м), ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходов различных материалов и других предметов (рамка металлоискателя, мебель), подп. «б» п. 27 ППР в РФ;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения с обозначением их категории (кладовые), п. 12 ППР в РФ.

г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д. 2:

- на момент проверки отсутствовала техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре), п. 54 ППР в РФ;

- не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в установленном порядке, п. 54 ППР в РФ, ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (на момент проверки не предоставлена инструкция), п.2 ППР в РФ;

- допущено применение материала на пути эвакуации для покрытия пола (линолеум в коридоре) с неизвестными показателями пожарной опасности (отсутствуют документы, свидетельствующие о показателях пожарной опасности материалов), ч. 6 ст. 4, ст. 34 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ППР в РФ;

- не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в месте расположения приемно-контрольного прибора (на момент проверки отсутствовала информация в месте расположения приемно-контрольного прибора), п. 10 ППР в РФ.

В соответствии с требованиями ч.6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) учреждение является местом массового пребывания людей.

В силу положений ст. 2 Федерального закона противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах приоритета мер

предупреждения терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. Юридические лица обеспечивают выполнение требований законодательства о противодействии терроризму в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании (ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности различных категорий объектов (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Постановлением Правительства от 11.02.2017 № 176 утверждены Требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (далее по тексту – Требования), которые устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, включая вопросы инженерно-технической укреплённости объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий).

Требования устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, включая вопросы инженерно-технической укреплённости объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий).

По итогам работы комиссии по обследованию и категорированию МБУДО ДШИ № 12 составлен акт, согласно которому учреждению культуры по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 2 д присвоена 3 категория опасности объектов (территорий).

Установлено, что МБУДО ДШИ № 12 не установлен порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения (подп. «а» п. 25(1) Требований); не определены обязанности лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению (подп. «в» п. 25(1)).

Не проводится подготовка и переподготовка должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения (подп. «е» п. 25(1)).

Документы, подтверждающие проведение вышеуказанных мероприятий, на момент проверки не представлены.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что до настоящего времени категорирование и паспортизация объекта МБУДО ДШИ № 12 по адресу: г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 2 не проведена (п. 7-19, 41-44 Требований).

Допущенные нарушения законодательства, влекут нарушение требований к антитеррористической защищенности объекта (территории).

Выявленные нарушения являются недопустимыми и свидетельствуют о недобросовестном отношении к своим должностным обязанностям ответственными должностными лицами учреждения, а также об отсутствии должного контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководителя образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять действенные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей деятельности.
2. Известить прокуратуру района о времени и месте рассмотрения данного представления.
3. Рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции

А.Ю.Саликов

И.Н.Болдырева, 278-44-31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 26C333C47C6B0AC29D49C08D40E47E7CB6627809
Владелец Саликов Андрей Юрьевич
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023