



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
Г. ВОРОНЕЖА

ул. Зон Космодемьянской, д. 15, г. Воронеж,

394063 Тел./факс (473) 223-14-98

26. 12.2025 № 2-2-2025

Директору МБУДО «ДШИ № 4»

Буравченковой И.В.

ул. Дубовая, д. 6
г. Воронеж, 394011

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании и
охране здоровья детей, трудового
законодательства

Прокуратурой района на основании на основании поручения прокуратуры области № 7-41-2025 от 20.06.2025 проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья детей в МБУДО «Детская школа искусств № 4».

Статьями 38, 41 Конституции Российской Федерации закреплено, что детство находится под защитой государства, и что каждый имеет право на охрану здоровья.

Пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что целями государственной политики в интересах детей является осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Согласно требованиям, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Статьей 38 Закона определено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и другие.

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения

АС № 010989

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479 (далее «Правила»).

В ходе проверки выявлены нарушения противопожарного законодательства в МБУДО «Детская школа искусств № 4», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Дубовая, д. 6, ул. Сухумская, д. 1.

Так, в пожарном кране № 2 запорный орган клапана находится в неисправном состоянии (наблюдается течь воды) согласно протоколу испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 05.11.2025, что нарушает п. 50 Правил.

Кроме того, допускается эксплуатация технических средств системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей с истекшим сроком службы без ежегодного проведения испытания, что нарушает п. 54 Правил, п. 6.7.1 «ГОСТ Р 59639-2021». Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

Допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы без ежегодного проведения испытания, а также не обеспечено ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, что не соответствует требованиям п. 54 Правил, п. 6.6.1 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Помимо прочего, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации в нарушение п. 2 Правил.

В силу положения п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно подпункту «д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. Юридические лица обеспечивают выполнение требований законодательства о противодействии терроризму в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании (ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности различных категорий объектов (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 (далее – Требования), установлен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической

защищенности объектов Министерства культуры Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства культуры Российской Федерации.

В нарушение пп. «е» п. 25(1) Требований, отсутствуют документы, подтверждающие подготовку и переподготовку ответственных должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения.

Причиной допущенных нарушений требований законодательства в сфере трудового законодательства является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами МБУДО «Детская школа искусств № 4» ответственными за соблюдение указанного законодательства, отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и недопущению их в будущем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменной форме.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

А.И. Панченко