



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
КОМИНТЕРНОВСКОМУ РАЙОНУ

г. Воронеж,
ул. Елецкая, д. 6, ОНД
и ПР по Коминтерновскому
р-ну
(место составления акта)

«28» февраля 2020г.
(дата составления акта)
09 ч. 40 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица
№ 24

По адресам: г. Воронеж, Московский проспект, д. 109, ул. Беговая, д. 96

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Коминтерновского
района по пожарному надзору Подрезова В.А. N 24 от "03" февраля 2020 года
была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа ис-
кусств № 7 городского округа город Воронеж (здания, территория)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Правообладатель (правообладатели): городской округ город Воронеж

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течение 5 рабочих дней с 12.02.2020 по 28.02.2020

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтер-
новскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а): директор МБУДО ДШИ № 7
Шарковский А.А. «03» февраля 2020 в 16 ч. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки), (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор – государственный инспектор Коминтер-
новского района по пожарному надзору Костромин Герман Альбертович

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) проверку; в случае привлече-
ния к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и
(или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-
шего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУДО ДШИ № 7 Шарковский Алексей
Анатольевич, заместитель директора по ХЧ Долгополова Наталия Ивановна.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Перечень выявленных нарушений, мест их выявления.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которого возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
ул. Беговая, д.96			
1.	Не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), (деревянные конструкции чердака).	п.21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
2.	Не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (частично отсутствует).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
3.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
4.	Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, предусмотренные проектной документацией (в коридорах на 1, 2 этажах).	п.п д) п.23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
5.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
6.	Не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение на путях эвакуации (на 2 этаже в левом крыле здания на плане БТИ пом.84).	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 7.105 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированный ре-	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.


7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах (противопожарная дверь кладовую для хранения горючих материалов).	дакция СНиП 123-05-95* ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14* табл. 2 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 2.3 ст. 37; п. 2 табл. 23, п. 3 табл. 24 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
8.	Допущено размещение (складирование) в электропроводке горючих материалов.	п.п. ж) п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
9.	Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
Московский проспект, д.109			
10.	Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
11.	Не представлена декларация пожарной безопасности.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.
Общие нарушения			
12.	Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, РФ от 25.04.2012 № 390.	п. 2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства.	МБУДО ДШИ № 7, директор Шарковский А.А., заместитель директора по хозяйственной части Долгополова Н.И.


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОНД № 24/1/1, проверочный лист (список контрольных вопросов) приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела НД и ПР по
Коминтерповскому району Костромии Г.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУДО ДШИ № 7 Шарковский Алексей Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)