



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
Г. ВОРОНЕЖА

ул. Ленинградская, д. 110, г. Воронеж,
394004 Тел./факс (473) 249-57-77

Директору МБУ ДО
«Детская школа искусств № 9»

Копытину Ю.В.

ул. Баррикадная, д. 29,
г. Воронеж, 394000

10.02.2025 №2-2-2025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних,
трудового законодательства,
антитеррористической защищенности

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, трудового законодательства, требований антитеррористической защищенности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» (далее - МБУ ДО ДШИ № 9, учреждение).

В соответствии с п. 2 ст. 6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся.

В силу с пп. 15 п. 3 ст. 28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ, к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и подлежат обязательному соблюдению гражданами,

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ).

Порядок организации воспитания и обучения несовершеннолетних в образовательных учреждениях, в том числе должен соответствовать нормам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20).

Вместе с тем, перечисленные требования законодательства в учреждении соблюдаются не в полном объеме:

- в кабинетах №№3, 4, 5, 6 (корпус по ул. Баррикадная, д. 29) допущено использование ламп с разным световым излучением, осветительные приборы содержат следы загрязнений, при этом в каждом кабинете по одному прибору находятся в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20;

- туалет не оборудован кабинками с дверями (корпус по ул. Ростовская, д. 61), что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20;

- допускается хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств в туалете (корпус по ул. Баррикадная, д. 29), что является нарушением п. 2.4.12. СанПиН 2.4.3648-20;

- нарушена целостность покрытия задней фасадной стены здания, местами отваливается штукатурка (ул. Баррикадная, д. 9а), что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил создает предпосылки для возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, способной оказать негативное воздействие на здоровье детей.

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- в неисправном состоянии находится автоматическая пожарная сигнализация (АПС), аккумуляторная батарея и система оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в корпусе по ул. Баррикадная, д. 9а, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в корпусе по ул. Ростовская, д.61, что не соответствует требованиям п. 54 ППР в РФ;

- складское помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (ул. Ростовская, д.61), что не соответствует требованиям п. 3 требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

- не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) эксплуатирующихся сверх срока их службы до их замены в установленном порядке (ул. Баррикадная, д. 9а, ул. Баррикадная, д. 29, ул. Ростовская, д.61), что не соответствует требованиям ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ;

- руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны помещений (пожарных отсеков) складского назначения обозначением их категории и классов зон, на входных дверях помещений с наружной стороны (ул. Баррикадная, д. 9а, ул. Баррикадная, д. 29, ул. Ростовская, д.61), что не соответствует требованиям п. 12 ППР в РФ.

В ходе проверки в МБУ ДО ДШИ № 9 также выявлены нарушения требований трудового законодательства.

Статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

В соответствии с абз. 7 ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю, в том числе, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК РФ.

Вместе с тем, ст. 65, 331, 351.1 Трудового кодекса РФ, при заключении МБУ ДО ДШИ №9 трудовых договоров от 02.09.2024 с Басовой Ю.А. и Оганян Н.В. (преподаватели) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования представлена позже – 19.09.2024 и 24.09.2024 соответственно.

В ходе проверки в МБУ ДО ДШИ № 9 выявлены нарушения требований антитеррористической защищенности.

Согласно ч. 6 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. Юридические лица обеспечивают выполнение требований законодательства о противодействии терроризму в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании (ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности различных категорий объектов (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ).

Подпунктом 3.1 п. 3 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ определено, что юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Во исполнение пп. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

В нарушение пп. «д» п. 25 Требований, ненадлежащее обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объектов (территорий).

Так, в корпусе МБУ ДО ДШИ №9 по ул. Баррикадная, д. 9а в неисправном состоянии находится камера, отображающая входную дверь и холл здания; в неисправном состоянии находится система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система резервного питания АПС и СОУЭ в корпусе по ул. Баррикадная, д. 9а,

В нарушение пп. «б» п. 25(2) Требований, в корпусе по ул. Баррикадная, д. 29, не осуществляется периодическая проверка (обхода и осмотра) зданий и

прилегающих к ним территорий (отсутствует график обхода и осмотра).

В нарушение пп. «ж» п. 25 Требований, не размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (ул. Баррикадная, д. 29).

В нарушение пп. «з» п. 25 Требований, корпус по ул. Баррикадная, д. 9а не оснащен системой экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Установлена лишь речевая система извещения о пожаре.

Таким образом, допущение нарушений правил и норм пожарной безопасности и требований антитеррористической защищенности нарушает права несовершеннолетних, посещающих учреждение, а также иных лиц и работников учреждения на охрану жизни и здоровья, может способствовать совершению актов незаконного вмешательства, сопряженных с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних, а также работников учреждения.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и свидетельствуют о недобросовестном отношении к своим должностным обязанностям ответственными должностными лицами школы, а также об отсутствии должного контроля за подчиненными сотрудниками со стороны руководителя учреждения.

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

3. Уведомить прокуратуру района о времени и месте рассмотрения данного представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

М.А. Бронникова