



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8а тел. 8(4932)299-105

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского
округа Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ивановская область г. Кинешма ул. Островского д. 4

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

саду №46 в лице Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

реждения детского сада №46 Смольникова Елена Валерьевна

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору

№ 16 от "02" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "08" февраля 2021 г. по

15 ч 00 мин. "09" февраля 2021 г. проведена проверка объекта защиты -

здания (помещений) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование дет-

ский сад №46и прилегающей к объекту защиты территории по адресу: г.Кинешма, ул.2-я, д.26

объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской

области по пожарному надзору Абгаряном Глебом Гегамовичем,

совместно с Заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи-

ния детского сада №46 Смольниковой Еленой Валерьевной

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в провер-

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена не в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил. В данной инст-	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением	15.12.2021	

	рукции не разработаны вопросы исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений. Также в данной инструкции не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за мероприятия, указанные в пункте 394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №46)	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. п.2, п.392, п.394		
2	В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее в этом пункте - ППР РФ) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 60 ППР РФ руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей. В соответствии с п. 10 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, являющегося приложением к положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения является лицензируемым видом деятельности. В соответствии с п. 4.3.1 свода правил СП 9.13130.2009 огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Однако техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющей лицензию не осуществляется.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54, п.60; постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 п.10 приложения; СП 9.13130.2009 раздел 4.3	15.12.2021	

3	Двери центральной лестничной клетки первого этажа здания, ведущие в коридор и помещение изолятора, а также дверь лестничной клетки первого этажа правого крыла здания, ведущая в коридор не имеют приборов для сомозакрывания.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №46)	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.24	15.12.2021	
4	На объекте защиты отсутствует техническая документация систем противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установка системы автоматической пожарной сигнализации, противопожарные двери).(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №46)	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.54.	15.12.2021	
5	Закрыт вытяжной канал расположенный на втором этаже в средней группе Б.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №46)	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.41. пп.(б).	15.12.2021	
6	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов лестничных клеток на втором этаже правого крыла здания из помещения коридора и в центральной части здания из помещения коридора, также отсутствует дверь эвакуационного выхода лестничной клетки правого крыла на первом этаже здания из помещения коридора.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №46)	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.16. пп.(д).	15.12.2021	
7	11.04.2013 была зарегистрирована декларация пожарной безопасности №24405000-10-240 на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №46 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА. В ходе проверки установлено, что в соответствии с постановлением главы администрации г.о. Кинешма от 11.12.2015 №2835П произошли изменения сведений, содержащихся в декларации пожарной безопасности (изменение наименования юридического лица). Однако измененная декларация не была подана как в течение года после внесения изменений, так и по настоящее время.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64, часть 3.	15.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор

г. Кинешма, Кинешемского и Заволжского районов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Ивановской области

по пожарному надзору Абгарян Глеб Гегамович



(Handwritten signature)

(подпись)

“ 09 ” марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА №46 СМОЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)

(подпись)

“ 09 ” марта 2021 г.