

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, 8 а. тел. (4932) 29-91-05; телефон доверия (4932) 29-90-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Вичуги, Вичугского, Родниковского и Лухского районов

УНПР Главного управления МЧС России по Ивановской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 11,

тел./факс (49354) 2-11-14, E-mail: OND-Vichuga37@yandex.ru

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Вичуга

(место составления акта)

« 04 » января 2019 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом федерального государственного пожарного надзора
юридического лица**

№ 1

По адресу/адресам: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ВИЧУГА,
УЛИЦА 3-Я ТЕЗИНСКАЯ, Д.3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора городского округа Вичуги,
Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору подполковника
внутренней службы Смирнова Александра Владимировича от « 11 » января 2019 года № 1, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА (далее по тексту –
МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга)

местонахождение объектов защиты: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД ВИЧУГА, УЛИЦА 3-Я ТЕЗИНСКАЯ, Д.3

правообладатель объектов защиты: МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга по праву
оперативного управления

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней, 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городского округа Вичуги, Вичугского,
Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее по тексту – ОНД г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Фомина Галина Сергеевна

11.01.2019 г. в 10 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Виноградов Иван Валентинович – заместитель начальника ОНД г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области – заместитель главного государственного инспектора г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов (или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Фомина Галина Сергеевна – заведующий МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководитель, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями на первом этаже здания.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	Фомина Галина Сергеевна – заведующий МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга
2.	Не обеспечено наличие на двери помещения электрощитовой обозначения категории по пожарной опасности, а также класса зоны.	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	Фомина Галина Сергеевна – заведующий МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга
3.	Руководителем организации не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением	

		Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»; приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
--	--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

вопрос не является предметом проверки

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

вопрос не является предметом проверки

нарушений не выявлено указаны в подразделе «выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 04.02.2019 г. № 1/1/2 на 1 л., проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора; приложение № 1, утвержденный Приказом МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» на 10 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

И.В. Виноградов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фомина Галина Сергеевна – заведующий МБДОУ детский сад № 25 г.о. Вичуга

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 6 ” 02 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)