

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Вичуга,
Вичугского, Родниковского и Лухского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Вичуга

(место составления акта)

«27» апреля 2021 года

(дата составления акта)

16 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом федерального государственного пожарного надзора
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 26

По адресу/адресам: 155334, Ивановская область, Вичугский район, город Вичуга, улица Богдана Хмельницкого, д. 17 (юридический адрес: 155334, Ивановская область, Вичугский район, город Вичуга, улица Богдана Хмельницкого, д. 17) (чрезвычайно высокая категория риска)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) от 12.04.2021 № 26 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области - главного государственного инспектора городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Смирнова А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 городского округа Вичуга (далее – МБДОУ Д/С №8)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ час

"__" ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее – ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) ознакомлен: Заведующий МБДОУ Д/С №8 Кучумова Валентина Викторовна 12.04.2021, 14 часов 01 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Вичуги, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Гуреев Павел Борисович, инспектор ОАП ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Вичуги, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крылов Алексей Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Заведующий МБДОУ Д/С №8 Кучумова Валентина Викторовна, заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- I. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Реквизиты пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Список лиц ответственных за нарушение требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее- ППР в РФ)	Заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова О.С.
2.	Не разработан регламент по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (лестниц пожарных наружных стационарных).	п. 54 ППР в РФ	Заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова О.С.
3.	Допущено размещение под двумя лестничными маршами подсобных помещений, предназначенных для хранения горючих материалов (уборочный инвентарь, деревянные коробки).	пп. «к» п. 16 ППР в РФ	Заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова О.С.
4.	Не храниться на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов (покрытия полов путей эвакуации на 1 этаже).	п. 25 ППР в РФ	Заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова О.С.

5.	Не обеспечивается исправное состояние лестницы пожарной типа П1-1 (вертикальная без ограждения), а именно: ширина лестницы пожарной (фактическая ширина лестницы 0,54 м) и расстояние между ступенями лестницы (фактическое расстояние между ступенями 0,41 м) не соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009 (указанные размеры должны быть не менее 0,9 м и не более 0,35 м соответственно), что подтверждается актом проверки наружных пожарных лестниц от 20.12.2019.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» (далее - 184-ФЗ), ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. 17 ППР в РФ, ГОСТ 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (далее по тексту - ГОСТ 53254-2009)	Заведующий хозяйством МБДОУ Д/С №8 Горькова О.С.
----	---	--	--

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

II. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки

III. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: данный вопрос не являлся предметом проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 27.04.2021 № 26/1/18,
2. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора: приложение № 1, утвержденным Приказом МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»

Подписи лиц, проводивших проверку:



П.Б. Гуреев

А.О. Крылов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Д/С №8
Кучумова Валентина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » апреля 2021 г. 

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

телефон доверия (4932) 29-99-99

