

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Березовскому и Манскому районам**

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

**Предписание № 168/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первоманская средняя школа»  
(далее МБОУ «Первоманская средняя школа»)**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Д.О. Доманова №168 от 25.09.2020г., Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, заместителем главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Домановым Дмитрием Олеговичем, совместно с директором МБОУ «Первоманская средняя школа» Леоновой Натальей Иосифовной, заместителем директора по безопасности Серовой Анастасией Андреевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
168/1/1.	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями согласно приложения N 1 ППР в РФ (отсутствуют огнетушители с рангом пожара 4А для производственных и складских помещений) (п. 63 проверочного листа)	<p><b>п. 70 ППР в РФ</b> Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению N 2(1), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 248)</p> <p>(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>	01.03.2021

п. 465 ППР в РФ Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору по пожарному надзору Доманов Д.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.\*

«30» октября 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор МБОУ «Первоманская средняя школа»  
Леонова Наталья Иосифовна  
(должность, ФИО)

 2020 г