



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рыбфаковская ул., д.6, г.Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivprn@37.rosпотребнадзор.ru <http://37.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ СП-7/372 г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.6 « 13 » ноября 2024 года
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области Антошиной Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МБДОУ Беяницкий детский сад «Теремок» по адресу: 153520 Ивановская область,
Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, (юридический адрес: 153033
Ивановская область, Ивановский район, с.п.Беяницкое, д.Беяницы, ул.Прохладная, д.2)
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) требуется проведение косметического ремонта в помещениях МБДОУ Беяницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А, так на потолке в прачечной следы поражений грибком, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2) производственный контроль МБДОУ Беяницкий детский сад «Теремок» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А не выполняется своевременно в части организации лабораторных исследований установленной кратностью за период 2023 года в соответствии с программой производственного контроля с применением принципов ХАССП, утвержденной заведующим МБДОУ Беяницкий детский сад «Теремок» Прыгуновой В.А. согласно Приказу № 4-0 от 03.02.2023, так к проверке не представлены результаты лабораторных исследований питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Восстановить отделку потолка в прачечной МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) Обеспечить своевременное выполнение программы производственного контроля с применением принципов ХАССП в части организации лабораторных исследований питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям установленной кратностью в соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения предписания: до 25.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок представления ответа по предписанию: до 26.08.2025 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Беляницкий детский сад «Теремок» (ИНН 3711051576, ОГРН 1213700000953 от 26.01.2021, юридический адрес: 153033 Ивановская область, Ивановский район, с.п.Беляницкое, д.Беляницы, ул.Прохладная, д.2, фактический адрес: 153520 Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Линия, д.1А)

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области по адресу: 153021, город Иваново, ул.Рабфаковская, д.6, телефон/факс: 30-30-13, 30-87-71 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (в виде электронного документа на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Ивановской области: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Ивановской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Антошина С.В.

(инициалы и фамилия)

Прыгунова В.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » ноября 2024г.

Предписание направлено по адресу: